

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



КСС № 0075726

0020089

"ЦелСим" ЖШС

Алматы қаласы, Рысқұлов даңғылы, 95

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

№ KZ.7500089.01.01.00020  
Мемлекеттік тізілімде 2021 ж. «14» қазан тіркелді  
20 2022 ж. 14 қазан дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің

Қож қосылған портландцемент

ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н MEMСТ 31108-2016

ЕАЭО СЭҚ ТН коды  
жасаған

2 5 2 3 2 9 0 0 0 0

Топтамалы өндіріс.  
ҚР, "Алацем" (Алацем) ЖШС

Тех. Регламенттер: № 1202 - 17.11. 2010 ж.; № 348-НК - 21.05.2021 ж.;  
MEMСТ 31108-2016 Т.Т. 6.2.2; 6.2.3: MEMСТ 30515-2013 Т.Т. 5.3, 5.4;  
MEMСТ 30108-94 кос. А

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады

2. Өтінім беруші (жасап шығарушы, сатушы)

"Алацем" (Алацем) ЖШС, ҚР,  
Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Қызылжар ауылдық округі,  
Қызылжар ауылы, Қызылжар тас жолы, 1 ғимарат

3. Сертификат

"ЦелСим" ЖШС СЗ 11.10.2021 ж. № 56 сынақ  
хаттамасы, KZ.T.02.0083 24.11.2016 ж., 11.10.2021 ж. № 28 сынақ хаттамасы,  
KZ.T.02.1138 06.04.2021 ж. "Металлургия және кен байыту институты" АҚ  
және 07.09.2021 ж. өндірісті тексеру актісі.

негізінде берілді

4. Қосымша ақпарат

Жылына бір рет "ЦелСим" ЖШС-нің  
СРЖО-ы инспекциялық бақылау жүргізеді  
№ 3 сертификация схемасы



Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы  
немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Естемесов З.А.

аты, тегі


Сарапшы-аудитор

Барвинов А.В.

аты, тегі



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



КСС № 0075726

ТОО "ЦелСИМ"

0020089

г. Алматы, проспект Рыскулова, 95

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в Государственном реестре

“ 14 ” октября 2021 г.

№ KZ.7500089.01.01.00020

Действителен до “ 14 ” октября 2022 г. г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н ГОСТ 31108-2016

Код ТН ВЭД ЕАЭС

изготовленная

2523290000

Серийное производство.

РК, ТОО "Alacem" (Алацем)

соответствует требованиям безопасности, установленным в

Тех. регламенты: № 1202 от 17.11.2010 г.; № 348-НК от 21.05.2021 г.;

ГОСТ 31108-2016 п.п. 6.2.2; 6.2.3; ГОСТ 30515-2013 п.п. 5,3; 5,4;

ГОСТ 30108-94 пр. А

2. Заявитель (изготовитель, продавец)

ТОО "Alacem" (Алацем), РК,

Алматинская область, Кербулакский район, сельский округ Кызылжар,  
село Кызылжар, Шоссе Кызылжар, здание 1

3. Сертификат выдан на основании протоколы испытаний № 56 от 11.10.2021 г.;

ИЛ ТОО "ЦелСИМ", KZ.T.02.0083 от 24.11.2016 г.; № 28 от 11.10.2021 г.

АО "Институт металлургии и обогащения", KZ.T.02.1138 от 06.04.2021 г.

и акта анализа состояния производства от 07.09.2021 г.

4. Дополнительная информация

Инспекционный контроль осуществляет

ОПС ТОО "ЦелСИМ" один раз в год

Схема сертификации № 3

Руководитель органа по подтверждению соответствия  
или уполномоченное им лицо

Естемесов З.А.

Барвинов А.В.

Эксперт-аудитор

инициалы, фамилия





KZ.O.02.0089

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

зарегистрирован в реестре данных

государственной системы технического регулирования

" 14 " октября 20 21 г.

№ KZ.7500089.01.01.00020

Действителен до " 14 " октября 20 22 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 971240002383, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЦелСИСИМ", юридический адрес: Республика Казахстан, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, г.Алматы, Проспект РЫСКУЛОВА, 95, индекс: 050014, фактический адрес: Республика Казахстан, ЖЕТЫСУСКИЙ РАЙОН, г.Алматы, Проспект РЫСКУЛОВА, 95, индекс: 050014

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н ГОСТ 31108-2016 ; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 2523290000

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "Алацем" (Алацем), юридический адрес: Республика Казахстан, Кербулакский район, Алматинская область, село Кызылжар, Шоссе Кызылжар, 1, индекс: 041113

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР РК 1202 Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий ; ТР РК 348-НК Требование к маркировке продукции; ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия, п.п. 6.2.2; 6.2.3; ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия , п.п. 5.3; 5.4; ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов, Приложение А;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 150740001687, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алацем" (Алацем), юридический адрес: Республика Казахстан, Кербулакский район, Алматинская область, село Кызылжар, Шоссе Кызылжар, 1, индекс: 041113 обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний) № 56 от 11/10/2021г., ИЛ ТОО "ЦелСИСИМ", г. Алматы (ИЛ)( аттестат: KZ.T.02.0083); Протокол исследований (испытаний) № 28 от 11/10/2021г., АО "Институт металлургии и обогащения"( аттестат: KZ.T.02.1138); Акт анализа производства от 07/09/2021г.;

Дополнительная информация Инспекционный контроль осуществляет ОПС ТОО "ЦелСИСИМ" один раз в год; Схема сертификации 3;

Руководитель органа по  
подтверждению соответствия или  
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

З.А.ЕСТЕМЕСОВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.В.БАРВИНОВ



KZ.O.02.0089

**СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ**

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің  
деректер тізілімінде тіркелген

20 21 ж. " 14 " қазан

№ KZ.7500089.01.01.00020

20 22 ж. " 14 " қазан дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган «ЦелСІМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, ЖЕТЫСУСКИЙ АУДАНЫ, Алматы қ., Рысқұлов даңғылы, 95, индекс: 050014, нақты мекен - жайы: Қазақстан Республикасы, ЖЕТЫСУСКИЙ АУДАНЫ, Алматы қ., РЫСКУЛОВА даңғылы, 95, индекс: 050014

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Қож қосылған портландцемент ЦЕМ II/B-Ш 32,5Н ГОСТ 31108-2016

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2523290000

жасалған «Алацем» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Алацем), тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Кербұлақ ауданы, Қызылжар ауылы, Қызылжар тас жолы, 1, индекс: 041113

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді ҚР ТР 1202 Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар; ҚР ТР 348-НҚ Өнімді таңбалауға қойылатын талап; МЕМСТ 31108-2016 Жалпы құрылыс цементтері. Техникалық сипаттамалар, т.т. 6.2.2; 6.2.3; МЕМСТ 30515-2013 Цементтер. Жалпы техникалық шарттар, т.т. 5.3; 5.4; МЕМСТ 30108-94 Құрылыс материалдары мен бұйымдары. Табиғи радионуклидтердің спецификалық тиімді белсенділігін анықтау, А қосымшасы;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) «Алацем» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Алацем), тіркеу мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Кербұлақ ауданы, Алматы облысы, Қызылжар ауылы, Қызылжар тасжолы, 1, индекс: 041113 өнімнің жеке партияларына немесе оның жеке көшірмелерімен бірге жүруге құқылы. белгіленген үлгідегі куәлік көшірмесі

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген "ЦелСІМ" ЖШС СЗ 11.10.2021 ж. № 56 сынақ хаттамасы, KZ.T.02.0083 24.11.2016 ж., 11.10.2021 ж. № 28 сынақ хаттамасы, KZ.T.02.1138 06.04.2021 ж. "Металлургия және кен байыту институты" АҚ және 07.09.2021 ж. үндірісті тексеру актісі.

Қосымша ақпарат Жылына бір рет "ЦелСІМ" ЖШС-нің СРЖО-ы инспекциялық бақылау жүргізеді. Сертификаттау схемасы 3

Сәйкестікті растау жөніндегі органның  
басшысы немесе ол уәкілеттік берген  
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

З.А.ЕСТЕМЕСОВ

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

А.В.БАРВИНОВ



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ  
«ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО И ГОРНО-  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ  
СЕРВИСНЫХ ОТРАСЛЕЙ» АО «ИМиО»

г. Алматы, ул. Шевченко, уг. ул. Валиханова, 29/133

Аттестат аккредитации № KZ.T.02.1138 от 06 апреля 2021 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 28**  
**от 11 октября 2021 г.**

лист 1 (всего листов 1)

Акт отбора образцов (№, дата): **07.09.2021 г.**

Наименование образца продукции: **Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 32,5 Н ГОСТ 31108-2016**

Дата получения образца: **24.09.2021 г.**

Дата проведения испытаний: **27.09.2021 г. - 08.10.2021 г.**

Заказчик: **ТОО «ЦЕЛСИМ» 050061, г. Алматы, пр. Рыскулова, 95, для ТОО «Аласет» (Алацем), РК, Алматинская область, Кербулакский район, сельский округ Кызылжар, село Кызылжар, Шоссе Кызылжар, здание 1**

Обозначение НД на продукцию: **ГОСТ 31108-2016**

Вид испытаний: **химический анализ (сертификационные)**

Условия проведения испытаний: **t 22 °C, относительная влажность 61 %**

| № п/п | Наименование определяемых характеристик, единицы измерений  | Норма по НД | Фактические значения по результатам испытаний | НД на методы испытаний | Неопределенность |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1     | Содержание оксида серы (VI) (SO <sub>3</sub> ), %, не более | 3,5         | 1,39                                          | ГОСТ 5382-91           | -                |
| 2     | Содержание хлорид-иона Cl <sup>-</sup> , %, не более        | 0,10        | 0,035                                         | ГОСТ 5382-91           | -                |

Исполнители:  
Вед. инженер  
Вед. науч. сотр.  
Зав. ННЛ



Садыканова Ж.Э  
Беркинбаева А.Н.  
Паничкин А.В.

Перепечатка протокола без разрешения ННЛ запрещена  
Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТОО «ЦЕЛСИМ»**

Республика Казахстан, 050058, г. Алматы, ул. Рыскулова, 95,  
тел.: (7272) 53-02-10, 63-93-89, факс: (7272) 53-08-42, E-mail: tselsim@mail.ru  
Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0083 от «24» ноября 2016 г.



**KZ.T.02.0083**  
TESTING

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56**

от «11» октября 2021 г.

Всего листов 2

Лист 1

Наименование и адрес заказчика

ТОО «Alacem» (Алацем), РК, Алматинская область,  
Кербулакский район, сельский округ Қызылжар,  
село Қызылжар, Шоссе Кызылжар, здание 1  
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-III 32,5Н  
ГОСТ 31108-2016

Наименование образцов, тип, марка, серия

07.09.2021 г.

Дата поступления образцов на испытания

Акт отбора образцов (№, дата)

Акт отбора образцов от 07.09.2021 г.

Предприятие-изготовитель (страна, фирма)

ТОО «Alacem» (Алацем), РК

Количество продукции в образце

50 кг

Обозначение НД на продукцию

ТР РК № 1202 от 17.11.2010 г.; ГОСТ 31108-2016

Дата изготовления продукции

Август 2021 г.

Дата проведения испытаний

начало: 08.09.2021 г., окончание: 11.10.2021 г.

Вид испытаний

Сертификационные

Условия проведения испытаний:

- температура

21 °С

- относительная влажность

71 %

| №<br>п/п | Наименование показателя, единица<br>измерения                           | Обозначение НД<br>на методы<br>испытаний | Норма по<br>НД | Фактическ<br>ое<br>значение | Приме-<br>чание |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 1        | 2                                                                       | 3                                        | 4              | 5                           | 6               |
| 1        | Тонкость помола по проходу сквозь<br>сито № 008, %                      | ГОСТ 30744-2001<br>п. 5.1                | не норм.       | 97,3                        |                 |
| 2        | Нормальная густота, %                                                   | ГОСТ 30744-2001<br>п. 6.2.1              | не норм.       | 29,5                        |                 |
| 3        | Начало схватывания, мин<br>не ранее                                     | ГОСТ 30744-2001<br>п. 6.2.2              | 75             | 145                         |                 |
| 4        | Равномерность изменения объема<br>(расширение), мм, не более            | ГОСТ 30744-2001<br>п. 7                  | 10             | нет<br>изменений            |                 |
| 5        | Прочность на сжатие, МПа,<br>в возрасте 7 сут, не менее                 | ГОСТ 30744-2001<br>п. 8.2                | 16             | 19,0                        |                 |
| 6        | Прочность на сжатие, МПа,<br>в возрасте 28 сут,<br>не менее<br>не более | ГОСТ 30744-2001<br>п.8.2                 | 32,5<br>52,5   | 43,8                        |                 |



Продолжение протокола № 56 от 11.10.2021 г.

| 1 | 2                                                                       | 3             | 4      | 5     | 6 |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|---|
| 7 | Удельная эффективная<br>активность естественных<br>радионуклидов, Бк/кг | ГОСТ 30108-94 | до 370 | 101,7 |   |

Исполнитель

Начальник ИЛ ТОО «ЦелСим»



Д. С. Одинцов

С. Б. Барвинова

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории запрещается